

# Общество с ограниченной ответственностью НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

628624 Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра  
г. Нижневартовск, ул. Героев Самотлора, д. 25,  
офис 1001,1002  
Телефон/факс: (3466) 491-965, 491-955  
E-mail: [nvprom@yandex.ru](mailto:nvprom@yandex.ru) . [www.nvpsp.ru](http://www.nvpsp.ru)

Расчетный счет 40702810538340001652  
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК"  
Кор.счет 30101810100000000964  
БИК 046577964  
ИНН 8603125710 КПП 860301001

№ \_\_\_\_\_

от 2022 г.

Светлане Михайловне Вит

*По вопросу устройства КНС на сетях  
хоз. бытовой канализации мкрн. «Восточный»*

Рельеф территории мкр. «Восточный» сформирован методом гидронамыва грунта и имеет уклон, организованный от центральной части (ул. Местная 1-5, ул. Местная 1-12н) к западной и восточной частям микрорайона. Разница отметок территории составляет около 3,5м: 32,60 – в центральной части; 28,90 – в восточной части; 30,00 – в западной части микрорайона.

Прокладка трубопроводов самотечной хоз.-бытовой канализации на большей части микрорайона предусматривается с минимально допустимым уклоном 0,005, соответствующим требованиям п.5.5.1 СП 32.13330.2018.

При устройстве самотечных сетей хоз.-бытовой канализации, для уменьшения глубины залегания сетей, проектными решениями предусмотрено условное разделение трассы самотечной хоз.-бытовой канализации на три участка с отводом бытовых сточных вод в проектируемые насосные станции КНС-1 (западная часть мкр.), КНС-2 (центральная часть мкр.), КНС-3 (восточная часть мкр.).

Аналогично – сети самотечной ливневой канализации условно разделены на два участка: западная и центральная часть с отводом ливневых стоков в сторону проектируемых ЛОС и восточная часть с отводом ливневых стоков в ПНС-2 и далее по напорному коллектору в самотечную ливневую канализацию центральной части микрорайона.

Указанные проектные решения позволили уменьшить глубину залегания проектируемых сетей канализации на 5,5м.

*Ведущий инженер М.А. Гаджиева*